

Lucht rapport Ten Tije Apeldoorn.

Wij hebben een lucht meting gedaan bij ten Tije aan de Heemradenlaan 101 te apeldoorn.
Wij hebben gemeten wat er daadwerkelijk wordt afgezogen.
Wij hebben niet vergelijken naar wat er destijds is bedacht, dit omdat gebruik in de loop van de jaren gewijzigd is.

Wij geven aan hoeveel sporters er in de ruimtes aanwezig mogen zijn op basis van de ventilatie.
Het bouwbesluit gaat uit van een ventilatie capaciteit van 24 m³ sporter per uur en voor fitness hanteert NL Actief tenminste 40 m³ per sporter per uur.

Afstand houden en overige SARS-CoV-2 eisen hebben wij hier verder buiten beschouwing gelaten.

Meetresultaten BGG;

Afzuiging Grote fitness ruimte begane grond;

Merk: Stork TYPE: VDA 450-6EC
De gemeten waarde is 4.475 m³/h
Toegestaan maximaal aantal personen bouwbesluit: **179**
Toegestaan maximaal aantal personen NL Actief: **111**

Afzuiging Bar begane grond;

Merk: Stork TYPE: VDA 450-6EC
De gemeten waarde is 3.108 m³/h
Toegestaan maximaal aantal personen bouwbesluit: **124**
Toegestaan maximaal aantal personen NL Actief: **77**

Afzuiging Yoga ruimte begane grond;

Merk: ORCO WTW WTU 600
De gemeten waarde is 640 m³/h
Toegestaan maximaal aantal personen bouwbesluit: **25**
Toegestaan maximaal aantal personen NL Actief: **16**

Afzuiging toiletten begane grond;

Merk: Stork EDM 80rz

De gemeten waarde is 300m³/h

Volgens bouwbesluit is 25 m³/h per toilet voldoende dus 100 m³/h

Toiletten zuigen dus ruimvoldoende af

Meetresultaten 1^e verd;

Afzuiging Grote Zaal;

Merk: Stork TYPE: VDA 355-6EC (samen met circuit training)

De gemeten waarde is 2.525 m³/h

Toegestaan maximaal aantal personen bouwbesluit: **101**

Toegestaan maximaal aantal personen NL Actief: **63**

Afzuiging circuit training;

Merk: Stork TYPE: VDA 355-6EC (samen met grote zaal)

De gemeten waarde is 970 m³/h

Toegestaan maximaal aantal personen bouwbesluit: **38**

Toegestaan maximaal aantal personen NL Actief: **24**

Afzuiging RPM;

Merk: Stork TYPE: VDA 355-6EC (samen met grote zaal)

De gemeten waarde is 1.425 m³/h

Toegestaan maximaal aantal personen bouwbesluit: **57**

Toegestaan maximaal aantal personen NL Actief: **35**

Afzuiging Kleedkamer Heren;

Merk: Stork TYPE: VDA 250-6EC

De gemeten waarde is 1.050 m³/h

Voor een kleedruimte ruimschoots voldoende

Adres Gladsaxe 38
7327 JZ Apeldoorn

Telefoon 055 - 521 68 73
Email info@ttb.nl
Website www.ttb.nl

KvK Apeldoorn 08015526
BTW NL 0018 13 493 B 01
BIC RABONL2U
IBAN NL 39 RABO 0347 5474 43
t.n.v. TTB

Afzuiging Kleedkamer Dames;

Merk: Stork TYPE: VDA 250-6EC
De gemeten waarde is 1.080 m³/h
Voor een kleedruimte ruimschoots voldoende

Afzuiging toiletten Heren;

Merk: Stork EDM 80rz
De gemeten waarde is 100m³/h
Volgens bouwbesluit is 25 m³/h per toilet voldoende dus 100 m³/h
Toilet zuigt dus ruimvoldoende af

Afzuiging toiletten Dames;

Merk: Stork EDM 80rz
De gemeten waarde is 100m³/h
Volgens bouwbesluit is 25 m³/h per toilet voldoende dus 100 m³/h
Toilet zuigt dus ruimvoldoende af